



TEGNFORKLARING

- ▶—▶—▶ Spillvann, trykkavløp
- ▶—▶—▶ Vannledning
- ▶—▶—▶ Borhull
- ▶—▶—▶ Stikkledning 40mm Sp
- - - - - Stikkledning 110mm Sp selvfal fra pumpe mot hytte
- ▶—▶—▶ Stikkledning 32mm V

- Kum
- Pumpestasjon

Det er lagt Isotherm varmekabler på stikkledningene
 Tilkobling til kommunal nett ved pkt A.
 Stikkledninger til hytter Ø32mm Pe V, Ø40mm Pe SP

<p>Kurefjorden VA</p> <p>Helgerød, Nordre og Søndre Tasken</p> <p>VA-plan</p> <p>Nordre Tasken</p>	<p>0,00 31.03.2023</p> <p>Tegn: OJØ</p> <p>Saksb: OJØ</p> <p>Date: 12.01.2021</p> <p>Hor. M 1:1000 (A1)</p> <p>Prosj nr.: 2020.34.0</p> <p>Tegn. nr. 03E</p>
	